



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028, тел.: 23-13-65, факс: 28-54-8 6 E-mail [root@gumchs.saratov.ru](mailto:root@gumchs.saratov.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЭНГЕЛЬССКОМУ  
И РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ул. Саратовская, 19, г. Энгельс, Саратовская обл., Россия, 413118, тел./ факс: 8-8453-56-61-14, E-mail [gpn27@gumchs.saratov.ru](mailto:gpn27@gumchs.saratov.ru)

### ПРЕДПИСАНИЕ № 477/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению «Дом культуры «Липовский», директору  
Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Липовский» Нерозя Ирине Федоровне  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области майора  
внутренней службы Нефедовой Г.В. №477 от «18» октября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от  
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «01» ноября  
2019г. по 13 час. 00 мин. «01» ноября 2019 г.

проведена внеплановая выездная проверка старшим инженером отдела надзорной деятельности и  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области -  
государственным инспектором Энгельсского и Ровенского районов Саратовской области по  
пожарному надзору майором внутренней службы Блиновым Дмитрием Петровичем

в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Липовский», по адресам:  
Саратовская область, Энгельсский район, с. Липовка, ул. Советская 11, с. Старицкое, ул.  
Центральная б/н

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Липовский»  
Нерозя Ириной Федоровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

Не устраненные нарушения предписания № 375/1/1 от 12.11.2018 г.  
в МБУ «Дом культуры «Липовский» по адресу: Саратовская область, Энгельсский район,

**с. Старицкое, ул. Центральная б/н**

1.	<p>п. 1: Руководителем организации не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. На момент проверки не представлен соответствующий акт огнезащитной обработки с действующими сроками пропитки.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 108.</p>	<p>01.10.2020 г.</p>	
----	---	---	----------------------	--

**Не устраненные нарушения предписания № 275/1/1 от 02.11.2017 г.  
в МБУ «Дом культуры «Липовский» по адресу: Саратовская область, Энгельский район,  
с. Липовка, ул. Советская д. 11**

2.	<p>п. 2: Руководителем организации не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. На момент проверки не представлен соответствующий акт огнезащитной обработки с действующими сроками пропитки.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 108.</p>	<p>01.10.2020 г.</p>	
----	---	---	----------------------	--

3.	<p>п. 3: Для помещения костюмерной, расположенного на 2-м этаже, не проведены расчеты категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с результатами расчетов выделить указанные помещения от примыкающих помещений соответствующими противопожарными преградами с соответствующим типом заполнения в противопожарной преграде, оборудовать</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, п. 5.6.4, Правила противопожарного режима в РФ п. 20</p>	<p>01.10.2020 г.</p>	
----	--	--	----------------------	--

соответствующими системами пожарной автоматики. Результаты расчетов необходимо вывесить на двери указанных помещений.			
---	--	--	--

*Примечание:* В таблице применяются сокращения наименований нормативно-правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности, реализация которых должна обеспечиваться на объекте защиты:

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействий) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п. 127, 128 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности", утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года № 644 зарегистрированного в Минюсте РФ от 13 января 2017 года № 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобода (Глава 25 ГПК РФ).

В целях подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности собственник в праве самостоятельно выбрать форму подтверждения данного соответствия на основе принципов изложенных ч. 3 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 144 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кроме этого, в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



М.Л.П.\*

Старший инженер отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по Энгельсскому  
и Ровенскому районам Саратовской области –  
государственный инспектор Энгельсского и Ровенского  
районов Саратовской области по пожарному надзору  
Блинов Дмитрий Петрович  
(должность, фамилия, и., о. государственного инспектора ГПН)

«01» ноября 2019 г.

### Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБУ «Дом культуры «Липовский»  
Нерозя Ирина Федоровна  
(должность, фамилия, и., о.)

«01» ноября 2019 г.

### Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием:

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору